



Подрядным организациям

для участия в торгах

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО) «АККОНД»**

Складской проезд, 16,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428022
E-mail: office@akkond.com www.akkond.ru
Тел.: 8 (8352) 63-16-71, факс 8 (8352) 55-02-44

ОКПО 00361790, ОГРН 1022100967217

07.03.2017 № 15/120
На № от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтаж системы пожарной сигнализации в помещениях вспомогательного корпуса по Складскому пр., д.16, г. Чебоксары

Приглашаем Вас принять участие в торгах на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации в помещениях вспомогательного корпуса АО «АККОНД» по Складскому пр., д. 16, г. Чебоксары, ЧР.

Состав работ:

1. Установка приемно-контрольного прибора Сигнал-20 – 1 шт
2. Установка блока питания – 1 шт
3. Установка извещателя пламени «Пульсар» – 8 шт
4. Установка извещателя дымового ИП-212-141 – 60 шт
5. Установка извещателя ИПДЛ-Д II 4Р – 8 шт.
6. Установка извещателя ИПР 513-10 – 18 шт.
7. Установка оповещателя Маяк-12-КП – 10 шт.
8. Прокладка кабеля – 1050 м

Коммерческое предложение просим предоставить до 13.03.2017 в запечатанном конверте в «бюро пропусков» АО «АККОНД» по адресу: Складской пр., д.16, г. Чебоксары. В коммерческом предложении указать сроки выполнения работ и условия оплаты.

Начальник ОКС

А.С.Горячев

Письмо исходящее № 15/0120 от 07.03.2017 в ИП Васильев С.Н., Тех.задание на монтаж ПС во вспомогательном корпусе
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Калюков А.В.	Главный инженер	Калюков А.В.	Главный инженер	07.03.2017 11:30:30	
Куксенков С.В.	Начальник отдела охраны	Куксенков С.В.	Начальник отдела охраны	07.03.2017 11:25:10	
Горячев А.С.	Начальник ОКС	Горячев А.С.	Начальник ОКС	07.03.2017 11:18:19	

Инициатор задачи: Смирнова Вера Алексеевна, Инженер-строитель(сметчик)

Распечатал  /Смирнова Вера Алексеевна/ 07.03.2017